

DESIGNACIONES UNE

AISLAMIENTOS

- V = Aislamiento de policloruro de vinilo
- E = Aislamiento de polietileno
- R = Aislamiento de polietileno reticulado
- D = Aislamiento de etileno propileno
- Z1= Aislamiento poliolefina termoplástica libre de halógenos
- Z = Elastómero termoestable libre de halógenos
- S = Silicona libre de halógenos

PANTALLAS

- C3= Pantalla de hilos dispuestos helicoidalmente
- C4= Pantalla común de cobre en forma de trenza
- C7= Pantalla con fleje de cobre solapada
- O = Pantalla sobre el conjunto de los conductores aislados cableados
- F = Armadura de flejes de acero

ARMADURAS

- F = Fleje en acero solapado
- FA = Fleje de aluminio solapado
- FA3= Fleje corrugado
- M = Corona de hilos de acero
- MA = Corona de hilos de aluminio

CUBIERTAS

- R = Polietileno Reticulado
- V = Policloruro de vinilo
- N = Polimero clorado vulcanizado
- Z = Elastómero termoestable libre de halógenos
- S = Silicona libre de halógenos
- Z1 =Poliolefina termoplástica libre de halógenos
- Z1 = Poliolefina termoplástica